

Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел Надзорной деятельности и профилактической работы по г.Н.Новгород
603055, г. Нижний Новгород, ул.Большая Печёрская, 34 б тел, факс 432-00-46,436-22-64

Предписание № 208 /1/84
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ГБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания Нижегородской области»

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Н.Новгорода по пожарному надзору № 208 от "26" июля 2016 года, ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 01.08.2016 по 16 ч. 00 мин. 11.08.2016. Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней.

проведена проверка государственным инспектором г. Н. Новгорода по пожарному надзору капитаном внутренней службы Малышевым А.А. ГБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания Нижегородской области» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Алексеевская, д.3

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие

по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с зам. директора Кечковой Т.М.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
1	На двери лестничной клетки отсутствуют приспособления для уплотнения в притворах. (зап. выход 3 этаж).	СНиП 21-01-97* п.6.18*, СП 1.13130.2009 п.4.2.7.	01.12.2016	
2	Дверь кладовой в подвальном этаже выполнена с пределом огнестойкости менее EI30 (в кабинете №18, у основной лестнице на 1-ом этаже).	Ст.4,ч.3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., СНиП 41-01-2003 п.13.6.	01.12.2016	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
3	Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений штукатурки в кладовой у основной лестничной клетки.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 п.21	01.12.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

№ 084

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)



государственный инспектор г.Н.Новгорода
по пожарному надзору Малышев А.А.

" 08 2016 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заместитель директора
Кечкова Т.М.
(должность, фамилия, инициалы)

" 11 " 08 2016 г.

телефон доверия: 296-07-08, 436-00-80